

Edsala Samfällighetsförening

Box 69
647 22 MARIEFRED**AR-18-SS-020013-01****EUSEST-00101733**

Kundnummer: SL7621531

Analysrapport

Provnummer:	177-2018-10161668	Ankomsttemp °C	14,5		
Provbeskrivning:		Provtagningsdatum	2018-10-16 14:30		
Matris:	Dricksvatten hos användaren	Mikrob. analys påbörjad	2018-10-16 21:28		
Provet ankom:	2018-10-16				
Utskriftsdatum:	2018-10-25				
Provmärkning:	Användare				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	420	cfu/ml		ISO 6222	b)
Långsamväxande bakterier	630	cfu/ml		ISO 6222 mod	b)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod.	b)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod, SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	b)
Vattentemperatur vid provtagning	12	°C			a)*
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt med anmärkning (Bedömning utförd enl. SLV FS 2001:30) pga att halten odlingsbara mikroorganismer (3 dygn, 22°C inkubering) är hög.					

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Uppgift från provtagare
b) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

samhallsbyggnadskontoret@strangnas.se (samhallsbyggnadskontoret@strangnas.se)

Changwen Wang, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.