

Edsala Samfällighetsförening

Box 69
647 22 MARIEFRED

AR-16-SS-005815-01

EUSEST-00067846

Kundnummer: SL7621531

Analysrapport

Provnummer:	177-2016-04250830	Analys påbörjad	2016-04-25 19:42		
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C	14,5		
Matris:	Dricksvatten hos användaren	Avhärdning	Ja		
Provet ankom:	2016-04-25	Provtagare	Bengt Åke		
Utskriftsdatum:	2016-05-04	Provtagningsdatum	2016-04-25 08:30		
Provmärkning:	Användare				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	25	cfu/ml		ISO 6222	b)
Långsamväxande bakterier	85	cfu/ml		ISO 6222 mod	b)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2	b)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod, SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	b)
Vattentemperatur vid provtagning	6.3	°C			a)*
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt (Bedömning enligt SLV FS 2001:30)					

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Uppgift från provtagare
- b) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Changwen Wang, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.