

Edsala Samfällighetsförening

Box 69
647 22 MARIEFRED**AR-17-SS-020067-01****EUSEST-00088700**

Kundnummer: SL7621531

Analysrapport

Provnummer:	177-2017-10311265	Analys påbörjad	2017-10-31 19:47		
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C	13		
Matris:	Utgående dricksvatten	Provtagare	Bengt Åke J.		
Provet ankom:	2017-10-31	Provtagningsdatum	2017-10-31		
Utskriftsdatum:	2017-11-13				
Provmärkning:	Gröna pumpen				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	1	cfu/ml		ISO 6222	b)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod.	b)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod, SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	b)
Vattentemperatur vid provtagning	9	°C			a)*
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt (Bedömning enligt SLV FS 2001:30) Provtagningsdatum/tid har ej angivits. Om tid mellan provtagning och provsättning överstiger 12 timmar, kan analysresultaten påverkas.					

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Uppgift från provtagare
b) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

torgny.gustavson@svenskakyrkan.se (torgny.gustavson@svenskakyrkan.se)

Emma Persbo, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.