

Edsala Samfällighetsförening

Box 69
647 22 MARIEFRED

AR-15-SS-017307-01

EUSEST-00062267

Kundnummer: SL7621531

Analysrapport

| Provnnummer: | 177-2015-10271173 | Analys påbörjad | 2015-10-27 21:07 | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Provbeskrivning: | | Ankomsttemp °C | 8 | |
| Matris: | Rävatten | Provtagare | Bengt Åke Johansson | |
| Provet ankom: | 2015-10-27 | Provtagningsdatum | 2015-10-27 09:30 | |
| Utskriftsdatum: | 2015-11-10 | | | |
| Provmärkning: | Vattenverk. Rävatten | | | |
| Analys | Resultat | Enhet | Mäto. | Metod/ref |
| Odlingsbara mikroorganismer 22°C | 2 | cfu/ml | | ISO 6222 b) |
| Koliforma bakterier 35°C | 73 | /100 ml | | IDEXX Colilert-18 b) |
| Escherichia coli | < 1 | /100 ml | | IDEXX Colilert-18 b) |
| Vattentemperatur vid provtagning | 10.1 | °C | | a)* |
| Mikrobiologisk bedömning Ej bedömt | | | | |

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Uppgift från provtagare
- b) Eurofins Environment Testing Sweden (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se (samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se)

Changwen Wang, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.